



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области**
(Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области)

Главе администрации
МО Пречистенский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
В.Г.Алексееву

Центральный территориальный отдел

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000

Тел., факс: (3532) 77-65-33

E-Mail: cto@56.rospotrebnadzor.ru

30.01.2018 № 267

На № _____ от _____

В ответ на письмо №14 от 26.01.2018 «О предоставлении информации о качестве воды за 2016-2017гг» сообщая, что проба питьевой воды, отобранная в рамках мониторинга за 2016 год по адресу с.Пречистенка, ул.Школьная,18 не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Контроль качества» по микробиологическим показателям - обнаружены общие колиформные бактерии 10,7 бактерий в 100мл, при норме отсутствие, термотолерантные колиформные бактерии 10,7 бактерий в 100мл, при норме отсутствие и соответствует по исследованным санитарно-химическим показателям.

Пробы питьевой воды, отобранные в рамках мониторинга за 2017 год по адресу с.Пречистенка, ул.Школьная,18, ул.Большая, 26, ул.Большая,38 соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Контроль качества» по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Начальник отдела

Гребенникова Г.Н.

С.М.Мозгов